



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ


ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ТЕРСКОГО РАЙОНА

ТЭРЧ КУЕЙМ
И ПРОКУРАТУРЭ

ТЕРК РАЙОННУ
ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Мамхегова, 40, г. Терек, КБР, 361300



347737 644312

И.о. директора муниципального
казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 2 имени
К.Х. Кизова сельского поселения
Плановское» Терского муниципального
района Кабардино-Балкарской
Республики

Бекишевой Р.Х.

29 06.2023 № Тррп-828-23

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой района в рамках реализации предоставленных законом полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», на основании поручения прокурора района, проведена проверка исполнения требований федерального законодательства в сфере пожарной безопасности образовательными учреждениями Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики.

Установлено, что в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ) система обеспечения пожарной безопасности – это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ.

Согласно ч. 2 Закона № 69-ФЗ законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Во исполнение положений ст. 16 Закона № 69-ФЗ постановлением Правительством Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – Правила № 1479).

В силу п. 2 Правил № 1479 руководитель организации обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и (или) проектной документации.

Как следует из положений ст. 37 Закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению, обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов;; обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах, входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, на которых в обязательном порядке создается пожарная охрана (за исключением объектов, на которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения федеральной противопожарной службы).

Кроме того, в соответствии с указанной выше статьей, руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Проведенной проверкой в деятельности муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2 имени К.Х. Кизова сельского поселения Плановское» Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (далее – Учреждение) выявлены следующие нарушения требований законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности:

- в нарушение ст. 37 Закона № 69-ФЗ, абз. 1 п. 54 Правил № 1479, ст.ст. 4, 6 Закона № 123-ФЗ на объекте не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (**находится в неисправном состоянии**);

- в нарушение ст. 37 Закона № 69-ФЗ, абз. 2 п. 48 Правил № 1479, ст.ст. 4, 6 Закона № 123-ФЗ на объекте не проводятся проверки работоспособности имеющегося наружного противопожарного водоснабжения не

реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;

- в нарушение ст. 37 Закона № 69-ФЗ, п. 23 Правил № 1479, ст.ст. 4, 6 Закона № 123-ФЗ, на объекте отсутствуют знаки пожарной безопасности на путях эвакуации;

- в нарушение ст. 37 Закона № 69-ФЗ, п. 54 Правил № 1479, ст.ст. 4, 6 Закона № 123-ФЗ на объекте не обеспечено исправное состояние системы автоматического дублирования сигнала в подразделение пожарной охраны;

- в нарушение ст. 37 Закона № 69-ФЗ, пп. «в» п. 35 Правил № 1479, ст.ст. 4, 6 Закона № 123-ФЗ, на объекте эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- в нарушение ст. 37 Закона № 69-ФЗ, п. 34 Правил № 1479, ст.ст. 4, 6 Закона № 123-ФЗ, на объекте допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи, проложенных временным способом.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Согласно ст. 41 Закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя, помимо прочего, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Выявленные нарушения свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей ответственными работниками Учреждения, отсутствии должного контроля со стороны руководства, что в дальнейшем допустимым быть не может и требует принятия исчерпывающих мер по их устранению и недопущению впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

Т Р Е Б У Ю:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Терского района и принять незамедлительные меры по устранению и недопущению впредь аналогичных нарушений закона.

2. По изложенным в представлении фактам нарушений требований закона рассмотреть вопрос об ответственности виновных должностных лиц.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора района.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах, сообщить в прокуратуру района в письменном виде, в установленный законом месячный срок, с предоставлением копии соответствующих документов.

Прокурор района
старший советник юстиции

З.М. Нагацув



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 им. К.Х. КИЗОВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЛАНОВСКОЕ»
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЪРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЪМ ХЫХЪЭ ТЭРЧ ШЫНЫЛЪЭМ МЫЛЪКУ ЗЫХУЫХИХ, КУРЫТ ШЦЭНЫГЪЭ
ЩРАГЪЭГЪУЭТ И ІУЭХУЩІАПІЭ «БОТЭЩЕЙ КЪУАЖЭ ДЭТ КЪЫЗ КІЭБОН И ЦІЭР ЗЕЗЫХЪЭ 2-НЭ КУРЫТ ЕДЖАПІЭ»
КЪАБАРТЫ-МАЛЪКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ТЕРК МУНИЦИПАЛ РАЙОННУ МУНИЦИПАЛ КЪЫРАЛ КАЗНА БИТТЕУ БИ-
ЛИМ БЕРІУ УЧРЕЖДЕНИЯСЫ «ПЛАНОВСКОЕ ЭЛНИ КИЗОВ К.Х. АТЛЫ 2 НОМЕРЛИ ОРТА БИЛИМ БЕРІУ ШКОЛУ

361222, Терский муниципальный район, с.п. Плановское, пер. Кирова, 2, КБР, Россия.

Тел.8(86632)75667 Email: planschool@yandex.ru

Исх.№64


20 июля 2023г.

Прокурору
Терского района
Старшему советнику юстиции
З.М. Нагацуеву
Директора
МКОУ СОШ №2 им. К.Х. Кизова с.п. Плановское
Р.Х. Бекишевой

В ответ на Ваше представление от 29.06.2023г. Прдп-828-23 «Об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности» сообщаю, что:

1. Представление рассмотрено администрацией МКОУ СОШ №2 им. К.Х. Кизова с.п. Плановское в установленном порядке с участием представителя прокуратуры Терского района.
2. Приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений и на недопущение впредь нарушений действующего законодательства.
3. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания (копия приказа прилагается).



Директор  Бекишева Р.Х.