



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА  
ТЕРСКОГО РАЙОНА

ТЭРЧ КУЕЙМ  
И ПРОКУРАТУРЭ

ТЕРК РАЙОННУ  
ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Мамхегова, 40, г. Терек, КБР, 361201

09.02.2024 № *Тр-162-24*



Директору МКОУ  
«СОШ № 2 с.п. Плановское»

Бекишевой Р.Х

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
требований законодательства о  
гражданской обороне

Прокуратурой района по поручению прокуратуры республики проведена проверка соблюдения законодательства в области гражданской обороны в Терском муниципальном районе, в ходе которой в деятельности МКОУ «СОШ № 2 с.п. Плановское» выявлены многочисленные нарушения требований законодательства в указанной сфере.

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне; проводят мероприятия по поддержанию своего устойчивого функционирования в военное время; осуществляют подготовку своих работников в области гражданской обороны; создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Согласно п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804, основными мероприятиями по гражданской обороне, осуществляемыми в целях решения задачи, связанной с предоставлением населению средств индивидуальной и коллективной защиты, является строительство, сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению и техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны и их технических систем.

В соответствии с п. 1.7 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (далее-Правила) готовность и использование защитных сооружений гражданской

ТР № 020086

Прокуратура Терского района (КБР)  
№ 11-23-2024/Прдп162-24-20830008



обороны (далее-ЗС ГО) по предназначению обеспечивают руководители ГО организаций, на учете которых они находятся.

Установлено, что в МКОУ «СОШ № 2 с.п. Плановское» имеется ЗС ГО (ПРУ), но, в нарушение требований федерального законодательства, мероприятия по его содержанию и сохранению не осуществляются.

В частности, в нарушение гл. 3.6 Правил не разработана документация защитного сооружения:

- отсутствует паспорт ЗС ГО с обязательным приложением заверенных копий поэтажного плана и экспликации помещений (п. 1);
- отсутствует журнал оценки технического состояния ЗС ГО (п. 2);
- отсутствует план перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых (п. 4);
- отсутствует план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации (п. 5);
- отсутствуют планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств (п.6);
- отсутствует список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО (п. 7);
- отсутствует эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО (п. 8);
- отсутствует эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО (п. 9);
- отсутствует эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО (п. 10);
- отсутствуют инструкции по использованию средств индивидуальной защиты (п. 11);
- отсутствуют инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами (п. 12);
- отсутствует инструкция по обслуживанию дизельной электростанции (п.13);
- отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности (п. 14);
- отсутствуют правила поведения укрываемых в ЗС ГО (п. 15);
- отсутствует журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (п. 16);
- отсутствует журнал учета обращений, укрываемых за медицинской помощью (п. 17);
- отсутствует журнал учета работы дизельной электростанции (п. 18);
- отсутствует журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования (п. 19);
- отсутствует схема эвакуации укрываемых из очага поражения (п. 20);
- отсутствует список телефонов (п. 21).

Кроме того, выявлены и другие нарушения требований Правил:

- п. 2.1 Правил не ведется журнал учета ЗС ГО, форма которого приведена в приложении № 5;
- п. 4.5.1. Правил система водоснабжения и канализации не исправна, отсутствует санузел;



-пунктов 4.4.1 и 4.4.2 Правил периодический осмотр, в том числе контрольная оценка качественного состояния фильтров-поглотителей не осуществлялась и не проводилась, система вентиляции защитного сооружения ГО не исправна, необходимо провести ремонт с заменой фильтров-поглотителей;

-пунктов 1.4 и 1.5. Правил не создано звено по обслуживанию защитного сооружения ГО, оснащенного средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно примерным нормам оснащения (табелизации), приведенным в приложении N 2;

-пунктов 6.2.1-6.2.5 Правил не установлены знаки обозначения защитного сооружения ГО, а также отсутствуют указатели маршрута на путях движения укрываемых к ЗС ГО;

-гл. 5.2 Правил не проводится планово-предупредительный ремонт помещений ЗС ГО;

-п. 3.2.5 Правил защитно-герметические двери не обслуживаются с заменой резиновых уплотнителей и установлением подставок;

-гл. 4.5 Правил не все помещения ЗС ГО обеспечены электроснабжением;

-п. 6.1.1 Правил ЗС ГО не обеспечено необходимой мебелью.

Вышеуказанные нарушения требований федерального законодательства будут препятствовать эффективной реализации целей и задач гражданской обороны по проведению мероприятий по первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, обеспечению постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Выявленные нарушения свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностных обязанностей ответственными работниками МКОУ «СОШ № 2 с.п. Плановское», отсутствии должного контроля со стороны руководства, что в дальнейшем допустимым быть не может и требует принятия исчерпывающих мер по их устранению и недопущению впредь.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Терского района и принять незамедлительные меры по устранению и недопущению впредь аналогичных нарушений закона.

2. По изложенным в представлении фактам нарушений требований закона рассмотреть вопрос об ответственности виновных должностных лиц.

3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора района.



