



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 им. К.Х. КИЗОВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЛАНОВСКОЕ»
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЪЭ ТЭРЧ ШЫНЫЛЪЭМ МЫЛЪКУ ЗЫХУЫХИХ, КУРЫТ ШІЭНЫГЪЭ
ЩРАГЪЭГЪУЭТ И ІУЭХУЩІАПІЭ «БОТЭШЕЙ КЪУАЖЭ ДЭТ КЪЫЗ КІЭБОН И ЦІЭР ЗЕЗЫХЪЭ 2-НЭ КУРЫТ ЕДЖАПІЭ»
КЪАБАРТЫ-МАЛЪКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ТЕРК МУНИЦИПАЛ РАЙОННУ МУНИЦИПАЛ КЪЫРАЛ КАЗНА БИТЕУ
БИЛИМ БЕРІУ УЧРЕЖДЕНИЯСЫ «ПЛАНОВСКОЕ ЭЛНИ КИЗОВ К.Х. АТЛЫ 2 НОМЕРЛИ ОРТА БИЛИМ БЕРІУ ШКОЛУ

361222, Терский муниципальный район, с.п. Плановское, пер. Кирова, 2, КБР, Россия.

Тел.8(86632)75667 Email: planschool@yandex.ru

Исх.№81

16 сентября 2024г.

**И.о.прокурора Терского района
советнику юстиции
М.Ю. Хугатову**

Уважаемый Мурат Юрьевич!

Представление прокуратуры Терского района от 13.08.2024г. №Прдп-1323-24 об устранении нарушений требований федерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и пожарной безопасности рассмотрено с участием представителя прокуратуры района помощником прокурора района Конаковым А.М. Представление прокуратуры района удовлетворено.

Установлено, что в нарушение требований федерального законодательства:

- мебель для учебного заведения (парты, столы и стулья) не обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой;
- учебные доски в кабинетах начальных классов не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения;
- не во всех учебных классах ввешены термометры;
- умывальники в обеденном зале не обеспечены горячим водоснабжением;
- моечная столовой посуды на пищеблоке не оборудована решетчатыми сушками для тарелок;
- не обеспечивается ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
- в подвальном помещении эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

По результатам рассмотрения представления сообщаем, что приняты меры к устранению нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих и недопущению указанных нарушений впредь.

Виновные лица привлечены к установленной ответственности (приказ прилагается).

Директор

Бекишева Р.Х.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 141801485388770673109170416287983275056075262803

Владелец Бекишева Рита Хасанбиевна

Действителен с 11.10.2023 по 10.10.2024