



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
ТЕРСКОГО РАЙОНА

ТЭРЧ КУЕЙМ
И ПРОКУРАТУРЭ

ТЕРК РАЙОННУ
ПРОКУРАТУРАСЫ

ул. Мамхегова, 40, г. Терек, КБР, 361201



497382 122311

Директору МКОУ «СОШ № 2 им. К.Х.
Кизова с.п. Плановское»

Бекишевой Р.Х.

пер. Кирова, д. 9, с.п. Плановское,
Терский муниципальный район,
Кабардино-Балкарская Республика,
361222

17. 08.2025 № 11-48-2025/Прдп1050-25-20830008

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений федерального
законодательства в сфере обеспечения
пожарной безопасности

Прокуратурой района в рамках надзорных полномочий проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой в деятельности образовательной организации Терского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики выявлены нарушения законодательства в указанной сфере.

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрено, что к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся (пункты 2, 15 части 3 статьи 28).

Отношения в области обеспечения пожарной безопасности регулируются Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Закон № 69-ФЗ) и иными нормативными документами, содержащими требования пожарной безопасности, в том числе правилами и нормами пожарной безопасности, строительными нормами и правилами.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Требования пожарной безопасности, обязательные для применения и исполнения организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и их должностными лицами, установлены Федеральным

ТР № 025242 *

Прокуратура Терского района (КБР)
№ 11-48-2025/Прдп1050-25-20830008

законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и иными нормативными документами.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила № 1479), устанавливающие требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты.

Проведенной проверкой выявлены нарушения требований федерального законодательства, предусмотренных п. 4 ст. 64 Закона № 123-ФЗ, п. 3, 54 Правил № 1479, Приказу МЧС России от 16.03.2020 № 171, а именно:

- подвальное помещение не заблокировано автоматической пожарной сигнализацией;
- имеющая декларация пожарной безопасности не соответствует требованиям приказа МЧС России от 16.03.2020 № 171;
- руководитель объекта и ответственное лицо за пожарную безопасность не прошли обучение мерам пожарной безопасности.

Изложенные нарушения требований федерального законодательства о пожарной безопасности являются недопустимыми, создают непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью обучающихся и работников организации в случае возникновения чрезвычайной ситуации.


Выявленные нарушения стали возможны из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами МКОУ «СОШ № 2 им. К.Х. Кизова с.п. Плановское» и отсутствия должного контроля со стороны руководства, что в дальнейшем допустимым быть не может и требует принятия исчерпывающих мер по их устранению и недопущению впредь.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Терского района и принять незамедлительные меры по устранению и недопущению впредь аналогичных нарушений закона.
2. По изложенным в представлении фактам нарушений требований закона рассмотреть вопрос об ответственности виновных должностных лиц.
3. О времени и месте рассмотрения представления уведомить прокурора района.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах, сообщить в прокуратуру района в письменном виде, в установленный законом месячный срок, с предоставлением копии соответствующих документов.

Прокурор района
советник юстиции



А.В. Лукьянов



МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 им. К.Х. КИЗОВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЛАНОВСКОЕ»
ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ - БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ХЫХЪЭ ТЭРЧ ШЫНЫЛЪЭМ МЫЛЪКУ ЗЫХУЫХИХ, КУРЫТ ШІЭНЫГЪЭ
ЩРАГЪЭГЪУЭТ И ІУЭХУЩІАПІЭ «БОТЭЩЕЙ КЪУАЖЭ ДЭТ КЪЫЗ КІЭБОН И ЦІЭР ЗЕЗЫХЪЭ 2-НЭ КУРЫТ ЕДЖАПІЭ»
КЪАБАРТЫ-МАЛЪКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ТЕРК МУНИЦИПАЛ РАЙОННУ МУНИЦИПАЛ КЪЫРАЛ КАЗНА БИТТЕУ
БИЛИМ БЕРІУ УЧРЕЖДЕНИЯСЫ «ПЛАНОВСКОЕ ЭЛНИ КИЗОВ К.Х. АТЛЫ 2 НОМЕРЛИ ОРТА БИЛИМ БЕРІУ ШКОЛУ

361222, Терский муниципальный район, с.п. Плановское, пер. Кирова, 2, КБР, Россия.
Тел.8(86632)75667 Email: planschool@yandex.ru

Исх.№55

"23" сентября 2025г.

Прокурору
Терского района
советнику юстиции
Лукьянову А.В.

Уважаемый Артем Владимирович!

Представление прокуратуры Терского района от 27.08.2025г. №11-48-2025/Прдп1050-25-20830008 об устранении нарушений федерального законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности рассмотрено с участием представителя прокуратуры Терского района помощником прокурора района Балкаровым А.З. Представление прокуратуры района удовлетворено.

По фактам нарушений требований федерального законодательства, указанным в представлении, проведена служебная проверка, по итогам которой указанный в представлении факт подтвержден.


По результатам рассмотрения представления сообщаем, что:

1. Замечание по блокировке автоматической пожарной сигнализацией подвального помещения МКОУ СОШ №2 им. К.Х. Кизова с.п. Плановское будет устранено по мере возможности.

2. Через портал государственных услуг отправлена заявка на внесение изменений в пожарную декларацию МКОУ СОШ №2 им. К.Х. Кизова с.п. Плановское.

3. И.о. директора МКОУ СОШ №2 им. К.Х. Кизова с.п. Плановское Болова А.А. проходит курс профессиональной переподготовки «Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты» (300 часов)». Справка №103/1824 от «26» августа 2025г.

Должностные лица, допустившие указанные нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности в виде объявления замечания (приказ прилагается).

И.о. директора  Болова А.А.

